



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.75857

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Изофорта», Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная 65А, оф. 32А, ИНН: 7801650250, ОГРН: 1187847256145, телефон: +7 (812) 627-18-74, электронная почта: info@isoforta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Изофорта», Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная 65А, оф. 32А, ИНН: 7801650250, ОГРН: 1187847256145, телефон: +7 (812) 627-18-74, электронная почта: info@isoforta.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Рулонный звукопоглощающий и вибродемпфирующий материал, выпускаемый толщиной от 10 до 30 мм марок: Standartish ЕКО MAT, Standartish ЕКО MAT Lite. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.99.19.110

код ТН ВЭД
7019140000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, п.7, Метод II;
Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа токсичности – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №70187-ТЕХП/ПБ-25 от 29.04.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

TU 23.99.19-011-32830447-2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.04.2025 по 29.04.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

И.Н. Лазарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.О. Матвеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации